

Årliga kontroller för vatten och avloppsledningar till Länga E.

Görs lämpligast vid gemensamma städdagar (Ansvarig är kontaktombud)

Kontrollera var avstängningsventilerna och rensbrunnarna till dag- och spillvatten finns. Se till så de inte är gömda av jord eller gräs.
Rensa runt dem så att de är lätta att hitta och åtkomliga vid behov.
Kontrollera också att ventil- och brunnsmärkning finns.

OBS! VENTILEN FÅR ENDAST MANÖVRERAS I EN NÖDSITUATION

Vid ett vattenläckage:

Nyckel för avstängningsventiler för inkommande kallvatten finns i det gemensamma garaget på Hjortstigen. Det är tillåtet vid nödsituationer att stänga ventiler. Om ventilen manövrerats kontakta ordförande på 072-309 66 05.
Om behov om hjälp finns, kontakta Tekniska kontoret via SOS.

AV= Avstängningsventil

B1= Dagvattenbrunn

R= Rensbrunn

Plan över placering av avstängningsventil för inkommande kallvattenledning samt brunnar till **Hjortstigen 31-39**

